

平成23年8月～9月
夏季2ヶ月間の節電結果報告

最大電力(kw)		2010年		2011年	
		8月	9月	8月	9月
スーパーダスラー	最大電力	540kw	530kw	439kw	418kw
	削減率	—	—	▲18.7%	▲21.13%
ディーダス1137	最大電力	338kw	301kw	264kw	258kw
	削減率	—	—	▲21.89%	▲14.29%
ダスラー津幡	最大電力	444kw	436kw	341kw	354kw
	削減率	—	—	▲23.2%	▲18.81%
デルダスラー	最大電力	255kw	232kw	209kw	217kw
	削減率	—	—	▲18.04%	▲6.47%

電気使用量(kwh)		2010年		2011年	
		8月	9月	8月	9月
スーパーダスラー	最大電力	195,540kwh	152,592kwh	158,184kwh	131,304kwh
	削減率	—	—	▲19.1%	▲13.95%
ディーダス1137	最大電力	139,434kwh	116,058kwh	107,874kwh	94,968kwh
	削減率	—	—	▲22.63%	▲18.17%
ダスラー津幡	最大電力	188,958kwh	154,386kwh	137,436kwh	123,366kwh
	削減率	—	—	▲27.27%	▲20.09%
デルダスラー	最大電力	97,134kwh	76,350kwh	82,428kwh	68,688kwh
	削減率	—	—	▲15.14%	▲10.04%

◎参考資料(上記4店舗2ヶ月の最大電力、電気使用量比較)

最大電力(kw)	2011年	2,500kw
	2010年	3,076kw
	削減率	▲18.73%
電気使用量(kwh)	2011年	904,248kwh
	2010年	1,120,452kwh
	削減率	▲19.3%

■今夏、政府要請又使用制限 15% 削減に対しダスラーグループでは 18%削減を掲げ取り組んでまいりました。お客様にはご不便をお掛け致しましたが、上記通り削減を達せられた事をご報告致します。

ご理解ご協力頂きましたお客様に心より感謝申し上げます。

しかしながら電力不足が根本的に改善されたわけではない為、ダスラーグループはお客様のご不便に掛からない部分での節電を継続して取り組んでまいります。

以上